



ממ"ד - מרחב מוגן דירתי

הכנות למערכת אוורור וסינון



מחלקת מיגון - ענף הנדסה ומיגון

ולמערכת מיזוג אוויר

צינור לכניסת אוויר עבור מערכת אוורור וסינון בקוטר 4" ובגובה 150 ס"מ מרצפה (ציר) ולא פחות מ- 35 ס"מ מחלון או דלת (ציר). מרחק לקיר ניצב יהיה בין 40-100 ס"מ.

פלטת מגן חיצונית (בקיר חיצוני)

שסתום הודף, מסננים ומפוח (בהתקנת המערכת)

צינור בקוטר 8" כהכנה למערכת מיזוג אוויר מרכזית במרחק מזערי של 25 ס"מ מתקרה ולא לקיר (ציר). (רשות לצינור זהה נוסף) לסגירה בשעת חרום.

רשות:

מערכת אטימה מודולרית עבור מזגן מפוצל (מעברי צנרת וכבילת חשמל)

שסתום לחץ יתר (בהתקנת המערכת)

צינור לשחרור אוויר עבור מערכת אוורור וסינון בקוטר 4" ובגובה מזערי של 190 ס"מ מרצפה (ציר) ולא פחות מ- 25 ס"מ מתקרה/קיר/פתח (ציר).

הערה:
ניתן להתקין צינורות אוורור לממ"ד בקירות פנימיים או בקירות חיצוניים של מרחב המוגן ובלבד שלא יתקיים שילוב של צינור לכניסת אוויר בקיר פנימי וצינור לשחרור אוויר בקיר חיצוני.

